



Zertifikat

über die
Anerkennung
von
Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung:

Sikla GmbH
In der Lache 17

DE-78056 Villingen-Schwenningen

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik. Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise/Bemerkungen nach Anlage 3 zu beachten.

Die Gültigkeit der Anerkennung kann auf Antrag verlängert werden. Antrag auf Verlängerung ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

Eine Werbung mit der VdS-Anerkennung des Produktes muss den Inhalt des Zertifikates korrekt wiedergeben und darf nicht auf wettbewerbsrechtswidrige Art und Weise erfolgen.

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
G 4850025	4	18.01.2010	17.01.2014

Gegenstand der Anerkennung:

Rohrschlaufe
Typ "N"
DN 25 bis 200

Verwendung:

in ortsfesten Wasserlöschanlagen

Anerkennungsgrundlagen:

Verfahrensrichtlinien - VdS 2344 (2005-12)

Richtlinien für Wasserlöschanlagen
Anforderungen und Prüfmethoden für Bauteile
VdS 2100 (05/88)

Köln, den 14. Januar 2010

Schüngel

Geschäftsführer

ppa. Stahl

Leiter der Zertifizierungsstelle

VdS Schadenverhütung GmbH

Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) akkreditiert als Zertifizierungsstelle für die Bereiche Brandschutz- und Sicherungstechnik von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)

zur Anerkennung Nr. G 4850025

vom 14. Januar 2010

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

Bezeichnung des Gegenstandes	Type	Kenn-Nr. des Antragstellers	Bei Systemen: Anerkennungs- Nummer der System- Bestandteile
<p>Rohrschlaufe</p> <p>in den Größen:</p> <p>1“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“ 2 ½“ 3“ 4“ 5“ 6“ 8“ 108 mm 133 mm 159 mm</p> <p><u>Schlaufe</u></p> <p>in Werkstoff: Stahl Bd EN10142-1.0350 + Z, galvanisch verzinkt</p> <p>Formmutter in Werkstoff: Stahl 9 SM n Pb 28 k, galvanisch verzinkt</p> <p>Sechskantmutter mit Flansch in den Größen M10 und M12 in Festigkeitsklasse 8, Stahl, galvanisch verzinkt</p> <p>Sechskantmutter mit Flansch in den Größen M8 und M16 gemäß DIN EN 1661, Stahl, galvanisch verzinkt</p>	<p>„N“</p>		

zur Anerkennung Nr. G 4850025

vom 14. Januar 2010

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
Liste der technischen Unterlagen	SK 080/09	17.06.2009	1
Montageanleitung	038/06 – V1.0 N	07/2006	1
VdS-Prüfbericht Nr. 403		18.12.1985	
VdS-Prüfbericht Nr. WAL 06007		22.02.2006	11



Anlage 3

Seite 1

zur Anerkennung Nr. G 4850025

vom 14. Januar 2010

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

KEINE