


Bei Verwendung gemäß ihrer Zulassung entsprechen die folgenden Anker in den genannten Größen und Ausführungen den Anforderungen der



Richtlinien für Sprinkleranlagen VdS CEA 4001: 2010 -11 (04), zur Befestigung von Rohrleitungen für Löschanlagen an Betondecken.

Sikla Schlaganker AN , Stahl verzinkt	M8 - M12
Sikla Schlaganker AN ES , Stahl verzinkt	M8 - M12
Sikla Schlaganker AN , Edelstahl A4	M8 - M12

Zulassung ETA-10/0258



Sikla Bolzenanker AN BZ plus , Stahl verzinkt	M8 - M16
Sikla Bolzenanker AN BZ plus , Edelstahl A4	M8 - M16

Zulassung ETA-10/0259



Sikla Holding Ges.m.b.H.

Dieter Klauß
Geschäftsführer

VS-Schwenningen, 16.06.2011