


Bei Verwendung gemäß ihrer Zulassung entsprechen die folgenden Anker in den genannten Größen und Ausführungen den Anforderungen der



Richtlinien für Sprinkleranlagen VdS CEA 4001: 2014 - 04 (05), zur Befestigung von Rohrleitungen für Löschanlagen an Betondecken.

Sikla Schlaganker AN, Stahl verzinkt

M8 - M16

Sikla Schlaganker AN ES, Stahl verzinkt

M8 - M16

Sikla Schlaganker AN, Edelstahl A4

M8 - M16

Zulassung ETA-10/0258



Sikla Bolzenanker AN BZ plus, Stahl verzinkt

M8 - M16

Sikla Bolzenanker AN BZ plus, Edelstahl A4

M8 - M16

Zulassung ETA-10/0259



Sikla Nagelanker AN N6, Stahl verzinkt

M8/M10

Zulassung ETA-13/0048



Sikla Holding Ges.m.b.H.



Dieter Klauß
Geschäftsführer

VS-Schwenningen, 22.06.2017